

仕 様 書

1 適用

県立安芸津病院に納入する重油の仕様は本仕様書による。

2 重油の種類

日本産業規格（J I S K 2 2 0 5）による第 1 種（A 重油）2 号重油で、かつ次の性状を満たすものとする。

ハイカロリー及びローサルファ A 重油は不可。

3 予定数量

89,000 リットル

4 重油の性状

(1)	反応	中性	(JIS 値)
(2)	引火点 (℃)	60 以上	(JIS 値)
(3)	動粘度 (cSt)	20 以下 (50℃)	(JIS 値)
(4)	流動点 (℃)	5 以下	(JIS 値)
(5)	残留炭素分 (質量%)	4 以下	(JIS 値)
(6)	水分 (容量%)	0.3 以下	(JIS 値)
(7)	灰分 (質量%)	0.05 以下	(JIS 値)
(8)	硫黄分 (質量%)	2.0 以下	(JIS 値)

5 納品に関する事項

- (1) 祝日等に関わらず注文後速やかに納品可能であること。
- (2) 納品は、安芸津病院の指定する日時（土曜日を含む）に行うこと。
- (3) 原則として、1 回の納入量は 6,000 リットルとする。ただし、消費状況によって変更する場合があります、その時は安芸津病院の指定する量を納品すること。
- (4) 搬入に当たり、製油会社の発行する数量証明及び日本産業規格（JIS－K2205 の 4 号）に係る試験表を都度提出すること。
- (5) 搬入後の抜取検査で不適のときは取り替えるものとする。

6 支払方法に関する事項

- (1) 支払いは月末締め翌月の口座振込みによる。
- (2) 請求書は毎月 10 日までに県立安芸津病院へ提出すること。