

分電盤表

No.	棟	階	分電盤	電源			場所
1	中央棟	PHR	灯火制御盤	1φ3	100/200V		ヘリポート
2		PH2	ネオン用開閉器盤(親)	1φ3	100/200V		PH2パイプシャフト
3		PH2	ネオン用開閉器盤(北)	1φ3	100/200V		PH2北側壁面
4		PH2	ネオン用開閉器盤(南)	1φ3	100/200V		PH2南側壁面
5		PH2	SPH1-1			3φ3 200V	PH2北側壁面(高架水槽北側)
6		PH1	MP1-1			3φ3 200V	PH1階西側機械室
7		PH1	LPH-1	1φ3	100/200V		PH1階西側機械室
8		PH1	MP1-2			3φ3 200V	PH1階東側機械室
9		PH1	MPH1-3			3φ3 200V	PH1階空調機械室
10		PH1	開閉器盤			3φ3 200V	PH1階空調機械室
11		PH1	MPH1-4			3φ3 200V	PH1階屋外クーリングタワー付近
12		PH1	MPH1-4			3φ3 200V	PH1階屋外クーリングタワー付近
13		PH1	薬液注入装置WD-4			3φ3 200V	PH1階屋外クーリングタワー付近
14		8	L8-1	1φ3	100/200V		8F西病棟廊下
15		8	L8-2	1φ3	100/200V		8F西病棟廊下
16		8	L8-3	1φ3	100/200V		8F東病棟EPS
17		8	L8-4	1φ3	100/200V		8F東病棟廊下
18		7	L7-1	1φ3	100/200V		7F西病棟廊下
19		7	L7-2	1φ3	100/200V		7F西病棟廊下
20		7	L7-3	1φ3	100/200V		7F東病棟EPS
21		7	L7-4	1φ3	100/200V		7F東病棟廊下
22		6	L6-1	1φ3	100/200V		6F西病棟廊下
23		6	L6-2	1φ3	100/200V		6F西病棟廊下
24		6	L6-3	1φ3	100/200V		6F東病棟EPS
25		6	S6-1			3φ3 200V	6F東病棟EPS
26		6	L6-4	1φ3	100/200V		6F東病棟廊下
27		5	L5-1	1φ3	100/200V		5F西病棟廊下
28		5	L5-2	1φ3	100/200V		5F西病棟廊下
29		5	L5-3	1φ3	100/200V		5F東病棟EPS
30		5	L5-4	1φ3	100/200V		5F東病棟廊下
31		4	血液保管庫用エアコン盤			3φ3 200V	4F北西バルコニー
32		4	L4-1	1φ3	100/200V		4F西病棟廊下
33		4	L4-2	1φ3	100/200V		4F西病棟廊下
34		4	L4-2-1	1φ3	100/200V		4F機材庫
35		4	L4-3	1φ3	100/200V		4F東病棟EPS
36		4	L4-4	1φ3	100/200V		4F東病棟廊下
37		3	S3-1、S3-2			3φ3 200V	西側バルコニー
38		3	L3-1	1φ3	100/200V		3F西空調機械室
39		3	M3-1			3φ3 200V	3F西空調機械室
40		3	S3-268、輸血検査・休息室ACP	1φ3	100/200V	3φ3 200V	3F検査西南側屋外壁面
41		3	L3-2	1φ3	100/200V		3F検査室
42		3	L3-2-1	1φ3	100/200V		3F検査室
43		3	M3-2			3φ3 200V	3F検査室
44		3	L3-3	1φ3	100/200V		3F病理検査前
45		3	L3-4	1φ3	100/200V		3F中央側EPS
46		3	M3-4			3φ3 200V	3階電気室
47		3	M3-4-1			3φ3 200V	3階中便所南外壁
48		3	L3-5	1φ3	100/200V		3F検査室(電算室)
49		3	M3-5			3φ3 200V	3階OP用空調機械室
50		3	M3-6			3φ3 200V	3階ボイラー室
51		3	M3-6-1			3φ3 200V	3階ボイラー室
52		3	S3-4			3φ3 200V	3F検査室
53		3	S3-9			3φ3 200V	3F検査室
54		3	S3-7			3φ3 200V	3F検査室
55		3	S3-11、新S-11			3φ3 200V	3F検査室
56		3	S3-12			3φ3 200V	3F検査室
57		3	S3-12-1	1φ3	100/200V		3F検査室
58		3	S3-10			3φ3 200V	3F検査室(血液保管庫)
59		3	M3-3			3φ3 200V	3F西P・S
60		3	病理検査エアコン盤			3φ3 200V	3F西P・S
61		3	S2-37			3φ3 200V	3階透析北側屋外壁面
62		3	L3-6	1φ3	100/200V		3F透析
63		3	L3-6-1	1φ3	100/200V		3F透析
64		3	S3-6			3φ3 200V	3F透析
65		2	M2-1			3φ3 200V	2F西空調機械室
66		2	L2-1	1φ3	100/200V		2階皮膚科外来前

分電盤表

No.	棟	階	分電盤	電源			場所
67	中央棟	2	L2-2	1φ3	100/200V		2階小児科外来中待合
68		2	M2-2			3φ3 200V	2階P・S
69		2	L2-3	1φ3	100/200V		2階婦人科外来待合
70		2	L2-4	1φ3	100/200V		2階婦人科外来中待合
71		2	L2-5	1φ3	100/200V		2階生理検査入口
72		2	L2-6	1φ3	100/200V		2F救命救急前
73		2	S2-8			3φ3 200V	2階南側屋外
74		2	開閉器盤			3φ3 200V	2階小児科南屋外
75		2	動力盤			3φ3 200V	2階婦人科外来南屋外
76		1	L1-1	1φ3	100/200V		1階内科待合
77		1	M1-1			3φ3 200V	1階西側空調機械室
78		1	M1-2			3φ3 200V	1階薬剤科内EPS
79		1	L1-3	1φ3	100/200V		1階B受付横
80		1	M1-3			3φ3 200V	1階東側空調機械室
81		1	L1-4	1φ3	100/200V		1階外科待合
82		1	L1-5	1φ3	100/200V		1階歯科診察室内
83		1	L1-7	1φ3	100/200V		1階救命前廊下
84		1	L1-7-1	1φ3	100/200V		1階薬剤科内
85		1	L1-8	1φ3	100/200V		1階救命西側廊下・救急外来CT
86		1	L1-9(R・L)	1φ3	100/200V		1階精神科内
87		1	L1-11	1φ3	100/200V		1階整形外科待合
88		1	L1-12	1φ3	100/200V		1階眼科内
89		1	L1-13	1φ3	100/200V		1階耳鼻科内
90		1	開閉器盤	1φ3	100/200V		食用課ゴミ置き場
91		1	S1-15(食養課ゴミ置場付近)			3φ3 200V	中央東喫煙室前
92		1	S1-16(食養課ゴミ置場付近)			3φ3 200V	中央東喫煙室前
93		1	M1-MRI			3φ3 200V	1F中央東喫煙所隣
94		B1	LMB1-6			3φ3 200V	地下1階駐車場
95		B1	MB1-8			3φ3 200V	地下1階駐車場機械室
96		B1	MB1-9			3φ3 200V	地下1階駐車場機械室
97		B1	MB1-15、開閉器盤			3φ3 200V	地下1階駐車場空調機械室
98		B1	MB1-16			3φ3 200V	地下1階駐車場機械室
99		B1	MB1-17			3φ3 200V	地下1階駐車場機械室
100		B1	ACP開閉器盤			3φ3 200V	地下1階東側ドライエリア
101		B1	MB1-19			3φ3 200V	地下1階東側ドライエリア
102		B1	LMB1-4	1φ3	100/200V		地下1階空調機械室
103		B1	MB1-11			3φ3 200V	地下1階空調機械室
104		B1	MB1-11-1			3φ3 200V	地下1階空調機械室
105		B1	MB1-32			3φ3 200V	地下1階空調機械室
106		B1	MP中央制御盤			3φ3 200V	地下1階空調機械室
107		B1	PCHポンプ制御盤			3φ3 200V	地下1階空調機械室
108		B1	MB1-10			3φ3 200V	地下1階冷凍機室
109		B1	SB1-26			3φ3 200V	地下1階西側ドライエリア
110		B1	衛生ポンプ盤(WWP1-1)			3φ3 200V	地下1階西側ドライエリア
111		B1	廃水処理制御盤(中和装置)	1φ3	100/200V	3φ3 200V	地下1階西側ドライエリア
112		B1	SB1-22	1φ3	100/200V	3φ3 200V	地下1階中央監視室隣工作室
113		B1	衛生ポンプ盤(WWP2-1)			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
114		B1	ボイラー制御盤(BS-1)			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
115		B1	ボイラー制御盤(BS-2)			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
116		B1	ボイラー制御盤(BS-3)			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
117		B1	MB1-1			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
118		B1	ボイラー制御盤			3φ3 200V	地下1階ボイラー室
119		B1	LB1-1	1φ3	100/200V		地下1階ボイラー室
120		B1	MB1-2			3φ3 200V	地下1階中央電気室
121		B1	MB1-2-1			3φ3 200V	地下1階中央電気室
122		B1	衛生ポンプ盤(WWP1-2)			3φ3 200V	地下1階南側ドライエリア
123		B1	衛生ポンプ盤(WWP2-2)			3φ3 200V	地下1階南側ドライエリア
124		B1	衛生ポンプ盤(WWP1-3)			3φ3 200V	地下1階南側ドライエリア
125		B1	MB1-7			3φ3 200V	地下1階南側ドライエリア
126		B1	衛生ポンプ盤(WWP1-3)			3φ3 200V	地下1階西側便所横P・S
127		B1	LB1-2	1φ3	100/200V		地下1階西側便所横P・S
128		B1	衛生ポンプ盤(WWP-1-4)			3φ3 200V	地下1階非常階段下
129		B1	SB1-1			3φ3 200V	地下1階50番放射線科操作室
130		B1	SB1-2			3φ3 200V	地下1階50番放射線科操作室
131		B1	SB1-3	1φ3	100/200V	3φ3 200V	地下1階50番放射線科操作室
132		B1	SB1-4			3φ3 200V	地下1階50番放射線科操作室

分電盤表

No.	棟	階	分電盤	電源				場所
133	中央棟	B1	SB1-5			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
134		B1	SB1-6	1φ3	100/200V	3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
135		B1	SB1-7			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
136		B1	SB1-8	1φ3	100/200V			地下1階50番放射線科操作室
137		B1	SB1-9	1φ3	100/200V	3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
138		B1	LB1-3	1φ3	100/200V			地下1階50番放射線科操作室
139		B1	MB1-6			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
140		B1	SB1-10			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
141		B1	SB1-11			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
142		B1	SB1-12			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
143		B1	SB1-14			3φ3	200V	地下1階50番放射線科暗室
144		B1	SB1-15			3φ3	200V	地下1階50番放射線科操作室
145		B1	Sonialvision Safire II			3φ3	200V	地下1階第一X線操作室
146		B1	SB1-15-1			3φ3	200V	地下1階消毒室
147		B1	MB1-13			3φ3	200V	地下1階貯留排出装置室
148		B1	LCP-6電動弁操作盤			3φ3	200V	地下1階貯留排出装置室
149		B1	LB1-5	1φ3	100/200V			地下1階中央側EPS
150		B1	LMB1-8	1φ3	100/200V	3φ3	200V	中央東B1中材
151		B1	MB1-20			3φ3	200V	中央東B1中材
152		B1	MB1-20-1			3φ3	200V	中央東B1中材
153		B1	SB1-27、第2MRI・リニアック空調盤			3φ3	200V	中央東B1中材
154		B1	SB1-28			3φ3	200V	中央東B1中材
155		B1	LMB1-7	1φ3	100/200V	3φ3	200V	地下1階薬剤科螺旋階段横
156		B1	SB1-14-1			3φ3	200V	地下1階薬剤科無菌室
157		B1	動力盤CT・アンギオ			3φ3	200V	B1ドライエリア(中庭)
158		B1	MB1-31			3φ3	200V	B1ドライエリア(中庭)
159		B1	LMB1-9	1φ3	100/200V	3φ3	200V	中央東B1廊下
160		B1	SB1-30			3φ3	200V	CTコンピューター室
161		B1	SB1-18			3φ3	440V	CTコンピューター室
162		B1	SB1-19			3φ3	200V	CTコンピューター室
163		B1	SB1-20			3φ3	200V	CTコンピューター室隣
164		B1	SB1-16			3φ3	200V	アンギオ操作室
165		B1	SB1-29			3φ3	200V	アンギオ準備室
166		B1	SB1-21(機械室2)			3φ3	200V	アンギオコンピューター室
167		B1	アンギオ2機械室エアコン切替盤			3φ3	200V	地下1階光庭南壁
168		B1	サーバー室ACP切替盤			3φ3	200V	地下1階光庭南壁
169		B1	LB1-14	1φ3	100/200V			放射線科28番 新アンギオ
170		B1	LB1-14	1φ3	100/200V			放射線科28番 新アンギオ
171		B2	LMB2-1	1φ3	100/200V	3φ3	200V	地下2階駐車場
172		B2	MB2-1			3φ3	200V	地下2階駐車場
173		B2	MB2-3			3φ3	200V	地下2階駐車場
174		B2	MB2-4			3φ3	200V	地下2階駐車場
175		B2	MB2-5			3φ3	200V	地下2階駐車場
176		B2	MB2-6			3φ3	200V	地下2階駐車場
177	低層棟	3	M3-21			3φ3	200V	低層棟3階空調機械室
178		3	M3-21-1			3φ3	200V	低層棟3階空調機械室
179		3	S3-11			3φ3	200V	低層棟3階空調機械室屋外壁面
180		2	L2-22	1φ3	100/200V			低層棟2階廊下
181		2	L2-22	1φ3	100/200V			低層棟2階廊下
182		2	S2-9			3φ3	200V	低層棟2階空調機械室
183		2	M2-8			3φ3	200V	低層棟2階空調機械室
184		2	M2-8-1			3φ3	200V	低層棟2階空調機械室
185		2	M2-8-2			3φ3	200V	低層棟2階光庭
186		2	M2-8-3			3φ3	200V	低層棟2階光庭
187		1	L1-6	1φ3	100/200V			1階医事課前廊下
188		1	L1-6-1	1φ3	100/200V			1階医事課
189	低層棟	1	L1-19	1φ3	100/200V			1階防災センター
190		1	自走台車制御盤			3φ3	200V	1階防災センター
191	棟層低	1	L1-20	1φ3	100/200V			1階防災センター 小屋
192	接続棟	3F	L3-9	1φ3	100/200V			3F接続棟廊下
193		2	L2-19(通路)	1φ3	100/200V			接続棟廊下
194		1	L1-16	1φ3	100/200V			ペインクリニック内
195		1	LM1-14	1φ3	100/200V	3φ3	200V	接続棟ローソン盤
196	南棟	RF	SLP-1-1			3φ3	200V	南棟屋上
197		RF	SLP-1-2	1φ3	100/200V			南棟屋上理容院内
198		RF	ACP開閉器盤6・7F			3φ3	200V	南棟屋上
199		RF	SMP-1-1			3φ3	200V	南棟屋上機械室

分電盤表

No.	棟	階	分電盤	電源			場所
200	南棟	RF	SMP-1-2			3φ3 200V	南棟屋上機械室
201		PH	SMP2-1			3φ3 200V	南棟PHチラー付近
202		7	M7-1			3φ3 200V	7F南棟空調機械室
203		7	L7-4	1φ3	100/200V		7F南病棟空調機械室
204		3	M6-1			3φ3 200V	6F南棟空調機械室
205		6	L6-5	1φ3	100/200V		6F南病棟廊下
206		5	M5-1			3φ3 200V	5F南棟空調機械室
207		5	L5-5-2	1φ3	100/200V		5F南病棟廊下
208		5	L5-5	1φ3	100/200V		5F南病棟廊下
209		4	M4-3			3φ3 200V	4F南棟空調機械室
210		4	L4-5	1φ3	100/200V		4F南病棟廊下
211		4	開閉器3・4・5階ACP用			3φ3 200V	南棟階段外壁面
212		3	M3-9			3φ3 200V	3F南棟空調機械室
213		3	L3-10	1φ3	100/200V		3F臨床腫瘍科
214		2	LM2-21	1φ3	100/200V	3φ3 200V	2F南病棟廊下
215		2	M2-6			3φ3 200V	2F南棟空調機械室
216		2	S2-6			3φ3 200V	南棟カンファレンス外東壁面
217		1	M1-5			3φ3 200V	南棟空調機械室
218		1	L1-17	1φ3	100/200V		南棟リハビリ入口(通路)
219		1	LM1-18	1φ3	100/200V	3φ3 200V	南棟リハビリ内(通路)
220		B1	消化ポンプ制御盤			3φ3 200V	南棟消化ポンプ室
221		B1	MB1-22			3φ3 200V	南棟空調機械室
222		B1	MB1-22-1			3φ3 200V	南棟空調機械室
223		B1	SB1-35			3φ3 200V	南棟階段下
224		B1	LCP-2	1φ3	100/200V	3φ3 200V	南棟階段下
225		B1	汚物ポンプ盤			3φ3 200V	南棟標本室
226		B1	LMB1-13	1φ3	100/200V	3φ3 200V	南棟廊下
227		B1	MB1-26			3φ3 200V	南棟解剖室
228		B1	MB1-23			3φ3 200V	南棟空調機室
229		B1	MB1-24			3φ3 200V	南棟電気室
230		B1	MB1-25			3φ3 200V	南棟倉庫
231	屋外	1	LM-1	1φ3	100/200V	3φ3 200V	みらい保育園隣車庫東側
232	東棟	RF	RL-O(屋上通路)	1φ3	100/200V		東棟RF廊下
233		RF	EMP1-1			3φ3 200V	東棟機械室
234		RF	S4-2(屋上外側)			3φ3 200V	機械室屋外壁面
235		RF	RM-5			3φ3 200V	屋上放射線機械室
236		RF	RM-6			3φ3 200V	屋上放射線機械室
237		RF	EMP1-2			3φ3 200V	屋上機械室
238		RF	ボイラー盤、EMP1-2A			3φ3 200V	屋上機械室
239		3	S3-1(屋上ACP用)			3φ3 200V	光庭
240		3	L3-2	1φ3	100/200V		OP空調機械室
241		3	M3-7			3φ3 200V	OP空調機械室
242		3	コンプレッサー盤(2S-6)			3φ3 200V	OP空調機械室
243		3	L3-8(更衣室前通路)	1φ3	100/200V		東棟EPS
244		3	M3-11			3φ3 200V	東棟空調機械室
245		3	ML3-12(左奥通路)	1φ3	100/200V	3φ3 200V	ボンルパ内
246		2	2M-6			3φ3 200V	東棟スロープ南外機械室
247		2	S2-1(窓の外)			3φ3 200V	東棟ME西外壁面
248		2	S2-4			3φ3 200V	東棟破碎装置室
249		2	装置用電源盤	1φ3	100/200V	3φ3 200V	東棟破碎装置室
250		1	RALS盤	1φ3	100/200V	3φ3 200V	1F RALS室
251		1	S1-13(厨房外)			3φ3 200V	東棟屋外壁面
252		1	S1-38-1(厨房外渡り)			3φ3 200V	東棟屋外壁面
253		1	S1-14			3φ3 200V	東棟-接続1Fドライエリア(ACP用)
254		1	S1-14-1			3φ3 200V	東棟-接続1Fドライエリア(ACP用)
255		1	1ML-4	1φ3	100/200V	3φ3 200V	東棟-接続1Fドライエリア(ACP用)
256		B1	BM-11			3φ3 200V	リニアック工作室
257		B1	BM-10			3φ3 200V	リニアック操作室
258		B1	BS7-1			3φ3 200/400V	リニアック操作室
259		B1	SB1-39			3φ3 200V	リニアック撮影室
260		B1	LB-MRI2	1φ3	100/200V	3φ3 200V	第二MRI操作室
261		B1	電源盤	1φ3	100/200V	3φ3 200V	第二MRI装置室
262		B1	LB1-11	1φ3	100/200V		東棟廊下
263		B1	BL-3	1φ3	100/200V		東棟廊下
264		B1	BM-8			3φ3 200V	RI内廊下
265		B1	BS-1	1φ3	100/200V		RI撮影室
266		B1	BS-2	1φ3	100/200V		RI撮影室

分電盤表

No.	棟	階	分電盤	電源			場所
267	東棟	B1	BS-3	1φ3	100/200V		RI撮影室
268		B1	ECAM盤			3φ3 200V	RI撮影室
269		B1	RI廃水処理制御盤			3φ3 200V	ドライエリア
270		B1	MB1-26			3φ3 200V	厨房階段下
271		B1	BM-9(貯蔵庫外に出る)			3φ3 200V	ドライエリア
272		B1	LB-M	1φ3	100/200V		第一MRI操作室
273		B1	S-MRI(動力盤)、電源盤ユニット	1φ3	100/200V	3φ3 200V	第一MRIコンピューター室
274		B1	MB-M			3φ3 200V	第一MRI機械室
275		B1	CP-M、タクトヒーター制御盤			3φ3 200V	第一MRI機械室
276		B1	LB1-12	1φ3	100/200V		東棟空調機械室
277		B1	MB1-21			3φ3 200V	東棟空調機械室
278		B1	金工室LM盤、コンテナハウス電源	1φ3	100/200V	3φ3 200V	東棟ドライエリア金工室
279		RF	R-M-1			3φ3 200V	RF空調機械室
280		RF	R-L-1	1φ3	100/200V		RF P・S
281		RF	R-M-2			3φ3 200V	RF庭園
282		RF	R-M-3			3φ3 200V	RF庭園
283		RF	R-M-4			3φ3 200V	RF庭園
284		PH	PH-M-1			3φ3 200V	PH屋根
285		3	3-LM-1	1φ3	100/200V	3φ3 200V	3F北EPS
286		3	3-L-2	1φ3	100/200V		3F南EPS
287		2	2-LM-1	1φ3	100/200V	3φ3 200V	2階北側EPS
288		2	2-L-2	1φ3	100/200V		2階南側EPS
289		2	2-L-2-1	1φ3	100/200V		2階南側EPS
290		1	1-L-1	1φ3	100/200V		1階北側EPS
291		1	1-L-2	1φ3	100/200V		1階電気室
292		1	1-L-3	1φ3	100/200V		1階電気室
293		1	1S-2			3φ3 200V	1階電話交換機室南屋外壁面
294		1	揚水ポンプ盤(新中央棟)			3φ3 200V	1階新東棟裏ポンプ室(中央棟)
295		1	衛生設備制御盤(M-P)			3φ3 200V	1階新東棟裏ポンプ室(南・管理棟)
296	手術室	B1	B1-ML-1			3φ3 200V	地下1階EPS
297		2	L2-8	1φ3	100/200V		2F手術室
298		2	M2-4			3φ3 200V	2F手術室
299		2	L2-9	1φ3	100/200V		2F手術室
300		2	L2-10	1φ3	100/200V		2F手術室
301		2	L2-11	1φ3	100/200V		2F手術室
302		2	L2-12	1φ3	100/200V		3F手術室
303		2	S2-5			3φ3 200V	2F手術室(洗浄室)
304		2	S2-5-1			3φ3 200V	2F手術室(洗浄室)
305		2	L2-7	1φ3	100/200V		2F手術室(麻酔科控室)
306		2	カメラシステム分電盤	1φ3	100/200V		2F手術室(麻酔科控室)
307		2	L2-13	1φ3	100/200V		2F手術室
308		2	L2-14	1φ3	100/200V		2F手術室
309		2	S2-9			3φ3 200V	2F手術室
310		2	L2-16	1φ3	100/200V		2F手術室
311		2	L2-17	1φ3	100/200V		2F手術室
312		2	L2-18	1φ3	100/200V		2F手術室(EPS)