

県立二葉の里病院西側駐車場管理運営等業務事業者募集に係る公募型プロポーザルにおける質問に対する回答（その２）

1	質問箇所	資料名・項目名 ・ページ番号等	その他
	質問事項	現状、現地は仮設のため電柱から電気を引き込んでいる状況かと思えます。新しく電気を引き込むとなると地下埋設での引き込みになるとのことで、電気の引き込みまで数ヶ月時間がかかります。 そのため、現在のように電柱から仮設引きできるよう病院機構様側でご調整は可能でしょうか。	
	回答	現状、地下埋設での引き込みになるとのご指摘はそのとおりです。 中国電力様に確認したところ、 ・ 貸付対象地は、電線地中化が完了したエリアである ・ 電線地中化エリアにおいて新規に電気を引き込む場合は、地下埋設管からが原則 ・ 契約期間が１年未満の場合のみ、臨時の電気引き込みとして、例外的に架空線による電気引き込みを認めている とのことでした。 よって、本件においては、地下埋設管からの引き込みとなり、数か月（３か月程度）必要となります。 結果として、駐車場としての運用開始時期が、９月中旬となることを考慮し、貸付料を算定してください。 なお、電気の引き込みに関し、中国電力様側の事情等、事業者に責めに帰すことのできない事由により、さらに運用開始の時期が遅れる場合の対応については、当機構と協議の上、決定します。	