参 考 数 量 書

工事名： 県立広島病院中央棟空気調和設備更新工事(2期)

《注意事項》

- 1 本工事は、参考数量の公開対象工事です。参考数量書は、閲覧場所において閲覧に供するとともに、電子入札システムを経由した電子閲覧が可能です。~~(ただし、随意契約を除きます。)~~
—なお、電子入札システムを利用するには利用者登録が必要です。
- 2 この参考数量書に記載されている数量は、全て設計数量を基礎とし、ロス分や施工による増割分は、一切含んでいません。
- 3 この参考数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 4 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、指定された日までに、「設計図書に係る質疑書」とは別に「数量に関する参考質疑書」を法人本部総務課財務グループへ提出してください。
- 5 入札時に工事費内訳書の提出を求めている場合の「工事費の内訳」に記載する「中科目まで」の範囲は、この参考数量書の網掛け部分の「工事費内訳」及び「直接工事費(種目別内訳・科目別内訳・中科目別内訳)」とする。

工事内訳書

工事名称 県立広島病院中央棟空気調和設備更新工事（2期）
工事場所 広島市南区宇品神田一丁目5-54
工期 契約締結日の翌日～令和8年5月31日
設計 令和7年7月

注意

入札時に工事内訳書の提出を求めている場合の「工事費の内訳」に記載する「中科目まで」の範囲は、この参考数量書の網掛け部分の「工事費内訳」及び「直接工事費（種目別内訳・科目別内訳・中科目別内訳）」とする。

《単価適用年月》

広島県 【改修】 営繕工事市場単価 令和7年夏号 月単位

広島県 【改修】 営繕工事複合単価 令和7年2月新労務単価 月単位

建設物価 (2025年7月)

積算資料 (2025年7月)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

電気室空気調和設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

PCD-2系統冷却水ポンプ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

電気室空気調和設備		撤去工事				備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
機器類撤去		1	式			別紙 00-0003
【撤去】ハッケーブ形空気調和機(ガス外接続)屋外機	冷房: 65.11kW 2台連結 再使用しない	2	組			
【撤去】ハッケーブ形空気調和機(ガス外接続)屋内機	冷房: 58.13kW 防振基礎有り 再使用しない	2	台			
計						
配管撤去		1	式			別紙 00-0004
【撤去】冷媒用銅管	φ15.88 再使用しない	112	m			
【撤去】冷媒用銅管	φ22.22 再使用しない	112	m			
【撤去】排水・樹脂管	機械室・便所 25A 再使用しない	2	m			
計						
ガス撤去		1	式			別紙 00-0005
【撤去】接続ガス	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	0.4	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

電気室空気調和設備		撤去工事				備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
配線撤去		1	式			別紙 00-0006
【撤去】屋内外機渡り配線	CVV 1.25mm-2C 管内 再使用しない	111	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0007
【撤去】冷媒用断熱材被覆銅管用外装	再使用しない	39	m			
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	73	m			
計						

電気室空調設備		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費		1	式			別紙 00-0008
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.11	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.11	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.11	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.11	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.49	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.49	t			
計						

機械設備工事 別紙明細

電気室空調設備		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m3 - DID区間有り 17.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 14.5km以下	1	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0010
金属くず		4	t			
廃プラスチック		0.1	t			
広島県産業廃棄物 埋立税		4.1	t			
計						

電気室空調和設備		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤改修工事	MB1-2	1	式			
電動機等接続		1	式			別紙 00-0001
電線		1	式			別紙 00-0002
ケーブル		1	式			別紙 00-0003
電線管		1	式			別紙 00-0004
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
支持材		1	式			別紙 00-0006
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0007
はつり工事		1	式			別紙 00-0008
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0009
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気室空調和設備		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		1	式			別紙 00-0010
発生材運搬		1	式			別紙 00-0011
広島県産業廃棄物埋立税		1	式			
計						

電気室空調和設備		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0001
電動機結線	直入始動方式	4	台			
計						
電線		1	式			別紙 00-0002
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	59	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0003
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	40	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	19	m			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気室空調和設備		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0004
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	40	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	500× 500× 400 ET付	3	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0006
基礎ブロック	ゴムベース付 L=150mm	13	個			
基礎ブロック	ゴムベース付 L=300mm	4	個			
計						

電気室空調和設備		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0007
防火区画貫通処理	88φ	2	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0008
機械はつり(ﾀﾞｲﾈｯﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
計						
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0009
電動機結線取外し再取付け	直入始動方式	2	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気室空調和設備		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		1	式			別紙 00-0010
産業廃棄物処分	コンクリート塊	1	式			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0011
発生材運搬費		1	運転日			
計						