

# 医療用液体酸素仕様書

## 1 適用

本院の医療用液体酸素の仕様は、この仕様書による。

## 2 品名、規格及び年間予定数量

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| (1) 品名     | 医療用液体酸素                   |
| (2) 規格     | 日本薬局方外医薬品 純度 99.5 パーセント以上 |
| (3) 年間予定数量 | 150,729 立方メートル            |

## 3 納入について

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 納入期間    | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで  |
| (2) 納入場所    | 広島市南区宇品神田一丁目5番54号<br>県立広島病院敷地内に設置している液体酸素貯蔵タンク<br>(大陽日酸社製のタンク) |
| (3) 納入方法    | 担当者が指定した日時に指定された数量まで納入すること。                                    |
| (4) 納入回数    | 1か月当たり7～8回程度(使用量の増減に伴い変更有)                                     |
| (5) 立合いについて | 納入時には、担当者と共に立ち合うこと。  |

## 4 緊急時の対応について

緊急時には即座に対応すること。(緊急連絡を受けて3時間以内に納入可能であること。)

## 5 備考

配置現場を熟知した上で応札すること。